



L. Dz. **USK/DZP/PN-74/2019**

Wrocław, 29.03.2019 r.

**Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu**

Dotyczy: dostawy atestowanych filtrów powietrza do central wentylacyjnych i wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz filtrów absolutnych wraz z rozładunkiem u Zamawiającego (Wrocław kampus przy ul. Borowskiej lub Wrocław kampus w rejonie ul. M. C. Skłodowskiej).

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie filtrów absolutnych w ramie ocynkowanej?


Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie takiej propozycji.

Pyt. 2

Czy Zamawiający mógłby przedstawić dodatkowe informacje, zdjęcia dla filtra wstępnego bębnowego (rolkowego) F100E17A TROX (Załącznik nr 1 – Borowska budynek J, poz. 17)?

Odpowiedź:



Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Pyt. 3

Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę terminu realizacji zamówienia z 14 dni na 25 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia/zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek ich uwzględnienia w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ. Dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert, tj:

- termin składania ofert: **01.04.2019 r. , godz. 12:00**
- termin otwarcia ofert: **01.04.2019 r. , godz. 13:00.**

ulegają zmianie na nowe:

- termin składania ofert: **04.04.2019 r. , godz. 12:00**
- termin otwarcia ofert: **04.04.2019 r. , godz. 13:00.**

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną